

Keuruun kaupungin kiinteistöjen radonmittaukset**11/10.03.02/2021****TEK 27.01.2021 § 5**

Uusi säteilylaki (859/2018) 155 § velvoittaa työnantajaa selvittämään radonpitoisuuden työtiloissa, joissa työskennellään enemmän kuin 20 tuntia vuodessa. Mittaus on suoritettava vuoden 2020 loppuun mennessä ja tulokset on ilmoitettava STUKille. Säteilyturvakeskus on lähettänyt Keuruun kaupungin eri yksiköille erilliset selvityspyynöt. Tilapalvelu on ottanut asian keskitetysti hoitoonsa ja teettänyt mittaukset kaikissa hallinnoimissaan tiloissa.

Tarjoukset pyydettiin kolmelta toimijalta, joilta kaikilta saatiin tarjoukset. Radon mittapurkit tilattiin edullisimman tarjouksen antaneelta Radonfix Suomi Oy:ltä.

Mittauspisteitä oli kaiken kaikkiaan 218 kpl ja niistä radonpitoisuus ylitti annetun ohjearvot 7 mittauspisteessä. Nämä olivat lähinnä kellari- ja teknisiä tiloja missä työskentely on satunnaista. Näiden tilojen osaltakin raja-arvon ylitykset olivat pieniä. Tiloihin laaditaan suunnitelmat annettujen raja-arvojen saavuttamiseksi.

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Hannu Pohjonen 0400-848139

Päätösehdotus

Janne Teeriaho

Lautakunta päättää merkitä toimenpiteet tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi toimenpiteet tietoonsa saatetuksi.